



ODSOUHLAŠENÁ PŘÍLOHA
ke stanovisku - vyjádření k dokumentaci
Krajské ferritelské policejní Olovné územní organizace

Č. j. KRPM- 18021-9/02-2022-11106
Dne 9.2.2022
Za správnost: *[Signature]*

AYKY 3x120+70(84m)
V celé trase
bude připojena
chra. DN110 která
bude utěsněna

Nový asfalt bude proveden v délce 45m.

LEGENDA ELEKTRO:

PROJEKTOVANÁ PŘÍPOJKOVÁ/ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SLOUP

LEGENDA SÍTÍ:

Projekt. vedení NN 0,4 kV

Stávající vedení NN 0,4 kV

Stávající vodovod

Stávající vedení plyn STL

Stávající vedení Cetin

Kanalizace ve výstavbě

Hranice parcel

Oplocení

STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ BUDOVA

ZJ-zápchová jáma

VJ-výpichová jáma

Proud.soustava NN: 3x400/230V, 50Hz, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem NN: automatickým odpojením od zdroje
Proud.soustava VN: 3x22kV, 50Hz, IT

Investor:	ČEZ Distribuce a.s.	Číslo zakázky:	E2020/0089	Eltrab Group s.r.o. Lublaňská 1002/9 Praha 2 - Vinohrady 120 00	
Zpracoval:	Ing. Rostislav Stallmach	Stupeň PD:	PDS		
Odp. projektant:	Ing. Martin Barteček	Datum:	10/2020		
Název stavby:	Velká Kraš č. parc. 40/1 NNk			Katastrální území: Fojtova Kraš/Vidnava	
Název výkresu:	Situační plán			Číslo výkresu: IV-12-8019830-1	
				Měřítko: 1:500	Formát: A4